



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

1040 София, ул. "15 ноември" № 1, тел./факс 02 / 981 72 62

Изх. № 63-00-145 / 09. 03. 2020

ДО
Всички заинтересовани лица

Разяснения по документация за участие в процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност - Административна сграда на БАН, гр. София, ул. "15 ноември" № 1“

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси по документацията по обособена позиция № 1 от горепосочената обществена поръчка, на основание чл. 180 от Закона за обществените поръчки, предоставяме следните разяснения:

Въпроси: Моля да ни бъдат изпратени по имейла следните проекти, разяснения и спецификации:

1. Блок А – Покривни Работи -

* *поз. 2 и поз. 3 – вид и образец /фирма доставчик/ на вече монтираните покривни капандури;*

Отговор: Доставка и монтаж на нови покривни капандури се предвижда за капандурите, които до този момент не са подменяни – позиция 2 и позиция 3 от Покривни работи за блок А от Количествена сметка в Техническата Спецификация за обособена позиция № 1. За същите се предвижда доставка и монтаж на нови покривни капандури от висок клас по образец на вече съществуващите. Част от съществуващите капандури на блок Б при предходни ремонти са подменяни с дървени, с лаково покритие, с ръчно управление, марка „Велукс“.

Начинът на отваряне и размерът на новите капандурите е даден в количествената сметка в Техническата Спецификация за обособена позиция № 1.

* *поз. 17 – укрепване с карбонови нишки – проекта за укрепване.*

Отговор: Няма отделен проект. Да се следват инструкциите и детайла на производителя.

2. Блок Б

* *поз. 3 – вид и образец /фирма доставчик/ на вече монтираните покривни капандури;*

Отговор: Доставка и монтаж на нови покривни капандури се предвижда за капандурите, които до този момент не са подменяни – позиция 3 от Покривни работи за блок Б от Количествена сметка в Техническата Спецификация за обособена позиция № 1. За същите се предвижда доставка и монтаж на нови покривни капандури от висок клас по образец на вече съществуващите. Част от съществуващите капандури на блок Б при предходни ремонти са подменяни с дървени, с лаково покритие, с ръчно управление, марка „Велукс“.

Начинът на отваряне и размерът на новите капандурите е даден в количествената сметка в Техническата Спецификация за обособена позиция № 1.

* *поз. 5-7 – хидроизолация /какъв вид/, керемиди и капаци /какъв модел и цвят/.*

Отговор: По позиция 5 - Доставка и монтаж на листов хидроизолация (3,0 кг/ м2) - 1 пласт със застъпване - предвижда се Битумна хидроизолация Воалит 3 кг/м2.

По позиции 6 – 7: Съгласно т. 1.3 „Дейности в обхвата на поръчката“ от Техническата Спецификация за обособена позиция № 1, „Новото покривно покритие е необходимо да се изпълни с керемиди тип „марсилски“ или еквивалентни, със състарен вид /антик/, с цвят червен, кафяв, винено червен или друг, отговарящи на посочените по-долу стандарти, с оглед възстановяване на автентичния вид на сградата и в съответствие със становището на Министерство на културата. Керамичните капаци трябва да съответстват като качество и цвят на доставените керамични керемиди. Видът и цветът на керемидите и капациите трябва да бъде предварително одобрен от Възложителя БАН преди доставката и полагането им. Поради големия наклон на част от покрива – приблизително 40° - всички керемиди, които ще бъдат доставяни по поръчката следва да имат по две дупки за закрепване към летвената скара“.

* поз. 9 – 10 – цвят.

Отговор: Съгласно записаното в количествената сметка за позиции 9 и 10:

Цветът на седящи улаци $\Phi 160$ - горещо поцинкована стомана трябва да бъде близък до този на керемидите.

Цветът на водостоци $\Phi 150$ - горещо поцинкована стомана трябва да бъде близък до този на керемидите.

3. Фасада

* поз. 27 – проект за цветовете.

Отговор: Проектът за цветовете се намира в част „Архитектура“ и част „Консервация и реставрация на фасадите“ от Техническия проект.

* поз. 50-52 – пластични елементи и медальони – чертеж, спецификация.

Отговор: Съдържат се в част „Архитектура“ и част „Консервация и реставрация на фасадите“ от Техническия проект.

* поз. 65 – образец /чертеж/ на металните решетки.

Отговор: Съдържат се в част „Архитектура“ и част „Консервация и реставрация на фасадите“ от Техническия проект.

4. Електро

* Поз. 12 и 13 – схеми на ел. таблата.

Отговор: Съдържат се в част „Електро“ от Техническия проект.

* Спецификация на осветителните тела – по поз. 1 – 26.

Отговор: Съдържа се в част „Електро“ от Техническия проект.

С уважение,



акад. Юлиан Ревалски
Председател на БАН

/подпис/ - заличен на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).